

## АНКЕТА № 4

### обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Старая Русса

---

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 175202 г. Старая Русса Новгородской области, улица Володарского, 10; телефон/факс 8(816-52)

5-73-83; mtv68@list.ru

Ведомственная принадлежность объекта муниципальное

Вид деятельности - образование

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта муниципальная

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта - отдельно стоящее здание, количество этажей-3 (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки 1968 г., материал несущих конструкций - железобетонные

Объем предоставляемых услуг - проектная вместимость - чел, фактическая наполняемость - человек  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

## 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	Отсутствие ограждения	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	-	
	Знак доступности учреждения			-	
	Автостоянка посетителей			-	
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	5 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	-	
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	-	
	<p>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина полосы движения:</li> <li>• указатели направления движения</li> <li>• декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию</li> <li>• места отдыха: через 200 м</li> </ul>	<p>К, О К, О, Г С  О</p>	<p>не менее 180 см наличие наличие  наличие</p>	<p>Более 180 см - - -</p>	
	<p>Открытая лестница:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема ступеней <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина проступи</li> <li>• поручни на высоте</li> </ul> </li> <li>• рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)</li> <li>• контрастная окраска первой и</li> </ul>	<p>О,С О,С С С</p>	<p>не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие  наличие</p>	<p>- - - - -</p>	

1	2	3	4	5	6
	последней ступени				
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	<b>НД-не более 1:10</b> <b>0,8 м</b> <b>НД - не более 1/12</b>	- - -	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	<b>70 см</b> <b>85-95см</b>	- -	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>				
	Высота площадки		норматив не установлен	0,75 см	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	<b>не менее 220x220 см</b>	8,70x5,51	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	<b>наличие</b>	-	

1	2	3	4	5	6
	Нескользящее покрытие	К, О, С	<b>наличие</b>	-	
	Навес	К, О, С	<b>наличие</b>	-	
	<b>Лестница наружная</b>				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	<b>60 см</b>	-	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	<b>наличие</b>	-	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	<b>наличие</b> <b>85-95 см</b> <b>не менее 30 см</b>	- - -	
	<b>Пандус наружный</b>				
	Ширина марша	К	<b>не менее 100 см</b>	-	
	Уклон	К	<b>И/Л - не более 1/12</b>	-	
	Высота одного подъема	К	<b>не более 80 см</b>	-	
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	<b>не менее 150x150 см</b> <b>не менее 150x150 см</b>	- -	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	<b>70 см</b> <b>85-90 см</b> <b>не менее 30 см</b>	- - -	
	Нескользящее покрытие	К, О	<b>наличие</b>	-	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	<b>наличие</b>	-	
	<b>Тамбур</b>				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	<b>не менее 220x180 см</b>	2,90x180	

1	2	3	4	5	6
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	<b>не менее 90 см не более 2,5 см</b>	Р 0,90 см -	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
<b>Коридоры/холлы</b>					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	<b>не менее 120 см</b>	5,57	
	Разворотные площадки	К	<b>не менее 150x150 см</b>	да	

1	2	3	4	5	6
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> <li>• для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)</li> <li>• для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см</li> </ul>	К, О, С, Г  О, К	<b>не менее 1 ед. на этаж</b>  <b>не менее 1 ед. на этаж</b>	-  -	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	<b>не более 10 см</b>	-	
<b>Лестница №1 (в зоне оказания услуги)</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу	С	<b>60 см</b>	-	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	<b>наличие</b>	-	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С  О, С	<b>наличие</b> <b>85-90 см</b>  <b>не менее 30 см</b>	-  -	
<b>Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)</b>					
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги</b>					
	Кабина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• габариты (глубина x ширина)</li> <li>• ширина дверного проема</li> <li>• поручни</li> </ul>	К К О	<b>не менее 140x110 см</b> <b>не менее 80 см</b> <b>наличие</b>	-	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	<b>наличие</b>	-	
	Знак доступности	К, С	<b>наличие</b>	-	
<b>Пандус внутренний к лестнице №</b>					
	Ширина марша	К	<b>не менее 100 см</b>	-	
	Уклон	К	<b>И/И - не более 1/12</b>	-	
	Разворотные площадки внизу,	К	<b>не менее 150x150 см</b>	-	

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	<b>наличие</b> <b>70 см</b> <b>85-90 см</b> <b>не менее 30 см</b>	-	
	Пандус переносной	К	<b>наличие</b>	-	
	Подъемник для инвалидов		<b>наличие</b>	-	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	<b>наличие</b>	-	
	Эскалатор, траволатор	О	<b>наличие</b>	-	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>			-	
	Высота рабочей поверхности	К	<b>80-110 см</b>	-	

1	2	3	4	5	6
	Габариты зоны обслуживания	К	<b>не менее 90x150</b>	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	<b>Обслуживание в кабинете №</b>			-	
	Ширина проема двери в свету	К, О	<b>не менее 90 см</b>	да	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 120 см</b>	-	
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее 150x150 см</b>	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	<b>60-80 см</b>	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №</b>			-	
	Ширина полосы движения	К, О	<b>не менее 120 см</b>	-	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавков)	К	<b>80-110 см</b>	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>			-	
	Ширина x глубина	К	<b>не менее 160x180 см</b>	-	
	Место для сидения	О	<b>наличие</b>	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	<b>наличие</b>	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		-	
	Доля мест для колясочников	К	<b>не менее 2%</b>	-	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	<b>не менее 120 см</b>	-	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	<b>не менее 1 шт.</b>	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов				

Примечания:



1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>	-	
	Ширина дверного проема	К	<b>не менее 90 см</b>	-	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	<b>30 см</b>	-	
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)</li> <li>• высота раковины</li> <li>• опорный поручень</li> </ul>	К К О	<b>не менее 130 85 см 75-85 см наличие</b>	-	
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество кабин</li> <li>• ширина дверного проема</li> </ul> • габариты (минимальные глубина ширина) <ul style="list-style-type: none"> <li>• опорные поручни</li> </ul> • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) <ul style="list-style-type: none"> <li>• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)</li> </ul>	К, О К К  К, О К  О	<b>не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см  наличие не менее 80x120 см  наличие</b>	-	
	Знак доступности кабины	К, О	<b>наличие</b>	-	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	<b>30 см</b>	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	<b>наличие</b>	-	
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение на высоте</li> <li>• высота прописных букв</li> <li>• освещенность</li> </ul>	К, С, Г С С	<b>наличие</b> <b>не более 160 см</b> <b>не менее 7,5 см</b> <b>наличие</b>	-	
	Указатели, пиктограммы: <ul style="list-style-type: none"> <li>размещение на высоте</li> <li>высота прописных букв</li> <li>освещенность</li> </ul>	С К, С С С	<b>наличие</b> <b>не более 200 см</b> <b>не менее 7,5 см</b> <b>наличие</b>	-	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота размещения</li> <li>• маркировка кабинетов приема со стороны ручки</li> <li>• на кнопках управления лифта</li> <li>• на поручнях лестниц</li> <li>• на кабинах санитарно-бытовых помещений</li> </ul>	С С С С С С	<b>наличие</b> <b>60-110 см</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b>	-	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	<b>не менее одной шт.</b>	-	

1	2	3	4	5	6
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	<b>не менее одной шт.</b>	-	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	<b>наличие</b>	-	
	Речевые информаторы и маяки	С	<b>наличие</b>	-	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup>	С	<b>наличие</b>	-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	<b>наличие</b>	-	
	Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	<b>наличие</b>	-	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетлируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

а) на территории объекта -

б) на входной группе установка пандуса

в) на путях передвижения :-

г) в зоне оказания услуги – приобретение мебели для колясочников

д) в санитарных помещениях- модернизация туалетов на 1 этаже

ж) по средствам информации и коммуникации на объекте

**Соловьева С.В.**- заместитель председателя комитета по образованию,  
председатель комиссии. \_\_\_\_\_

(подпись)

Члены комиссии:

**Калистратова В.Г.**- ведущий специалист комитета по образованию. \_\_\_\_\_

(подпись)

**Вишнякова Т.А.**, ведущий специалист МАУ «Центр сопровождения образовательных учреждений». \_\_\_\_\_

(подпись)

**Докучаев С.В.**, заведующий отделом по строительству, транспорту и коммунальному хозяйству Администрации Старорусского муниципального района. ( по согласованию). \_\_\_\_\_

**Федорова Н.И.**, председатель Старорусской районной организации Новгородской областной общественной организации (НООО) Всероссийского общества инвалидов.( по согласованию.) \_\_\_\_\_

(подпись)

Директор МАУ «Гимназия» \_\_\_\_\_

(подпись)

Т.В. Матюшкина

« 25 » сентября 2012 года

