

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Новгородской области 173020 Великий Новгород ул. Большая
(наименование территориального органа МЧС России)

Московская, д. 67 тел. (816-2) 66-26-10, <http://www.gugo-novobl.natm.ru>, e-mail: gugo_novobl@mail.natm.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности

173007 г. Великий Новгород ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 77-27-10, e-mail: lic@ugps.natm.ru

Отдел надзорной деятельности по Старорусскому и Парфинскому районам 175200 Новгородская обл.

г. Старая Русса ул. Яковлева 18 тел. 3-38-73 факс 3-35-14

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание №116/1/83
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Старорусского и Парфинского районов по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 116 от "29" марта 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "29" апреля 2013 г. по
16 ч 00 мин. "30" апреля 2013 г. проведена проверка

Государственным инспектором Старорусского и Парфинского районов по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

капитаном внутренней службы Муромцевым Андреем Анатольевичем здания МАОУ «Гимназия» по адресу:
г. Старая Русса, ул. Володарского, д. 10

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директор МАОУ «Гимназия» Матюшкина Т.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки: **окончательный срок исполнения предписания – 1 августа 2013 года**

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям	раздел XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»	01.08.13г.	
2.	в проеме эвакуационного выхода, ведущим непосредственно наружу, на первом этаже (при эвакуации с актового зала) установлена металлическая решетка, открывающаяся не по направлению выхода из здания	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается устраивать устройства препятствующие свободной эвакуации людей. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п. 36	01.08.13г.	

3.	при выходе из спортивного зала через второй эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу, в месте перепада высот отсутствует пандус с уклоном не более 1:6	В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см. и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать пандусы с уклоном не более 1:6 Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п. 6. 28	01.08.13г.	
4.	в подсобном помещении кабинета технологии эксплуатируется лампочка без плафона	Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п. 42 «в»	01.08.13г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор Старорусского и Парфинского районов по пожарному надзору Муромцев Андрей Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 30 ” апреля 20 13 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

“ 30 ” апреля 20 13 г.


М.Л.П.*

Директор МАОУ «Гимназия»
Матюшкина Татьяна Вячеславовна
(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99